

Checklist

Project RI&E - Valgevaar in de SignTechniek: Werkzaamheden aan gevels

Als er buitenwerkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd, moet u rekening houden met de weersomstandigheden. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

- Tot en met windkracht 6 Beaufort mag op hoogte worden gewerkt. Controleer dit altijd, omdat de windkracht op hoogte veelal sterker is dan op de grond.

Werk in ieder geval niet op hoogte:

- Bij zware regenval
- Bij (naderend) onweer
- Bij mist (bij onvoldoende zicht op de ander)
- Bij flinke kou (gevoelsmatig)
- Tijdens het sneeuwen of ijzelen
- In/op beijzelde constructies
- Bij wind hoger dan windkracht 6 (op de werkplek!)
- Bij harde windstoten

Opdrachtnummer

Objectnaam

Plaats

Opdrachtgever

Zijn er permanente voorzieningen bruikbaar?

ja* koolladder glazenwasserbak permanente ladder met valbescherming

anders, nl.

** Indien permanente voorzieningen bruikbaar zijn, hoeft het schema niet verder te worden doorlopen*

nee, maak een keuze in toe te passen maatregelen/werktuigen

omschrijving	gevaar	toe te passen maatregelen/werktuigen				
		prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4	prioriteit 5
stahoogte 2,5 en < 7,5 m	vallen	(rol)steiger	hoogwerker	hangsteiger	ladder	stijg- en daalsysteem
stahoogte > 7,5 m	vallen	(rol)steiger	hoogwerker	hangsteiger	stijg- en daalsysteem	

Indien geen keuze, is er overleg noodzakelijk met leidinggevende!



Motivatie voor het niet toepassen van bepaalde maatregelen/werktuigen

(Rol)steiger

Op de grond niet geschikt, nl.

Object niet bereikbaar i.v.m.

Anders, nl.

Hoogwerker

Op de grond niet geschikt, nl.

Object niet bereikbaar i.v.m.

Geen toestemming derden i.v.m.

Anders, nl.

Hangsteiger

Op de grond niet geschikt, nl.

Object niet bereikbaar i.v.m.

Geen toestemming derden i.v.m.

Anders, nl.

Ladder

Op de grond niet geschikt, nl.

Object niet bereikbaar i.v.m.

Anders, nl.

Stijg- en daalsysteem

Geen bevestigingsmogelijkheid, nl.

Anders, nl.

Opmerkingen

Naam opsteller

Datum

Handtekening

Naam

Datum gezien

Handtekening