



WB 2.1A Tabel 1 Richtwaarden meest voorkomende tappunten

| soort tappunt | Koud l/s | Koud TE | Koud SE | Warm l/s | Warm TE |
|---------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| vlotterkraan | 0,043 | 0,25 | – | – | – |
| fonteinkraan | 0,083 | 1 | – | – | – |
| wastafelkraan | 0,083 | 1 | – | – | – |
| wastafelmengkraan | 0,083 | 1 | – | 0,042 | 0,25 |
| douchemengkraan | 0,167 | 4 | – | 0,083 | 1 |
| bidetmengkraan | 0,083 | 1 | – | 0,042 | 0,25 |
| keukenmengkraan | 0,167 | 4 | – | 0,083 | 1 |
| badmengkraan | 0,167 | 4 | – | 0,100 | 1,5 |
| tapkraan ½" (slangwartel) | 0,167 | 4 | – | – | – |
| tapkraan ¾" (slangwartel) | 0,250 | 9 | – | – | – |
| tapkraan 1" (slangwartel) | 0,500 | 36 | – | – | – |
| closet spoelkraan | 0,992 | – | 32 | – | – |
| urinoir spoelkraan | 0,235 | – | 0,1 | – | – |